

П о з.	Наименование и техническая характеристика.	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборуд. изделия материала	Завод- изготови- тель	Ед. изм.	Кол- во	Мас- са	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<u>Щит ЩР-водонагревателей в составе:</u>	ЩРН-48(IP31)			шт.	1		
	- Выключатель нагрузки	ВН32 In=25А 3П			шт.	1		
	-Дифференциальный автомат с защитой от сверхтоков In=16А, Id=30мА, Umax=265В+/-5В	АД12М			шт.	10		
	- Шинка N и PE				компл.	1		
	<u>Изделия для монтажа:</u>							
2	-Выключатель автоматический	ВА47-100 3п С25			шт.	1		ВРУ
3	-Выключатель автоматический	ВА47-29 3п С6			шт.	1		ВРУ
4	-Корпус модульный пластиковый	КМПн-2/12 IP30			шт.	1		ВРУ
5	-Корпус модульный пластиковый	КМПн-2/5 IP55			шт.	10		
6	-Выключатель нагрузки	ВН-32 In=20А,2п			шт.	10		
7	- Шинка N и PE				компл.	10		
8	-Пускатель магнитный	КМ 20-40			шт.	1		ВРУ
9	-Устройство ограничения мощности	ОМ-630			шт.	1		ВРУ

						015/13 – ЭС.С			
						МБДОУ детский сад №59 г. Иваново, ул. Шошина, д.2а			
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Рабочий проект электроснабжения водонагревателей накопительного типа	Стадия	Лист	Листов
							Р	1	2
Разработал		Вильдяев				Спецификация оборудования	ООО «Верхняя Волга» Свидетельство СРО №09-П от 28.09.2012г.		
ГИП		Шленкин							
Руководитель		Воронин							

Поз.	Наименование и техническая характеристика.	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа.	Код оборуд. изделия материала	Завод-изготовитель	Ед. изм.	Кол-во	Масса	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	-Водонагреватель накопительного типа	P=1,5 кВт			шт.	10		
11	- Труба винипластовая жесткая из ПВХ D=16мм	CTR10-016-K41-111I			м	180		Длину уточнить при монтаже
12	- Труба винипластовая жесткая из ПВХ D=20мм	CTR10-020-K41-093I			м	40		Длину уточнить при монтаже
13	- Труба винипластовая жесткая из ПВХ D=25мм	CTR10-025-K41-060I			м	20		Длину уточнить при монтаже
14	-Труба гофрированная из ПВХ D=16мм	CTG20-16-K41-100I			м	10		Длину уточнить при монтаже
15	-Труба гофрированная из ПВХ D=20мм	CTG20-20-K41-100I			м	10		Длину уточнить при монтаже
16	-Колодка клемная	Д.10 на12клемная			шт.	10		
17	- Коробка ответвительная 85x85x40	85x85x40 IP54			шт.	10		
	<u>Кабельная продукция</u>							
18	Кабель силовой сечением 1,5мм ²	ВВГнгLS 3x1,5			м	230		Длину уточнить при монтаже
19	Кабель силовой сечением 4мм ²	ВВГнгLS 5x4			м	10		Длину уточнить при монтаже
	<u>Прокат черных металлов</u>							
20	Труба водогазопроводная Д25	ГОСТ 3274-76			м	6		Длину уточнить при монтаже

Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата

015/13-ЭС.С

Лист

2

						015/13-ЭС.С	Лист
							2
Изм	Кол.уч	Лист	№ док.	Подпись	Дата		