

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общие положения

Данный проект выполнен на основании:

1. Технических условий на электроснабжение.
2. Технического задания на проектирование, выданного заказчиком.
3. Планов помещений с расстановкой оборудования, предоставленных заказчиком.

Проект разработан в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» и других действующих нормативных и руководящих материалов.

Характеристика объекта




Наименование объекта: Административное здание
г.Иваново, пл. Революции, д.6.

Показатели проекта:

1. Напряжение питающей сети – 380/220 В.
2. Система заземления – TN-C-S.
3. Максимальная мощность – 100,0 кВт.
4. Категория по надежности электроснабжения – II.

Внутреннее электрооборудование и электроосвещение

Для приема и распределения электрической энергии в помещении холла, расположенного в цокольном этаже, предусматривается установка вводно-распределительного устройства (ВРУ-4). Для дальнейшего распределения электрической энергии предусмотрена установка групповых щитов с автоматическими выключателями и дифференциальными автоматами.

		установки герметизированных щитов с автоматическими выключателями и дифференциальными автоматами.								
Взам. инв. №										
Подпись и дата										
Инв. № подл.						ЭОМ-20-03.2012-ПЗ				
						Административное здание г.Иваново, пл. Революции, д.6				
	Изм.	Кол.	№ документа	Подпись	Дата	Проект внутреннего электроснабжения административного здания		Стадия	Лист	Листов
	ГМП		Соболев А.В.		20.03.2012			Р	2	33
	Провер.		Мяков А.А.		20.03.2012					
	Разраб.		Мяков А.А.		20.03.2012	Пояснительная записка		000 *КС-Г		