

Данные питающей сети									
распред. пункт	Тип, Iн,А Расцепитель, А								
	Тип, напряжение, сечение (шинопров.) Расчетный ток, А Уст. мощность, кВт								
Аппарат отходящ. линии	Тип, Iн,А Расцепитель или плавкая вставка, А								
Марка и сечение проводника	Марка и длина участка сети								
Способ прокладки									
Данные питающей сети									
Электроприемник	Условное обозначение на плане	гр.11-1	гр.11-2	гр.11-3	гр.11-4	гр.11-5	гр.11-6	гр.11-7	гр.11-8	гр.11-9
	Номер по плану									
	Тип									
	Ру, кВт	0,800	1,200	1,200	1,400	0,800	1,400	1,400	1,400	1,400
	Ток, А / Iн	4,04	6,06	6,06	7,07	4,04	7,07	7,07	7,07	7,07
	Наименование потребителя.	Комп. розетки	Комп. розетки	Комп. розетки	Комп. розетки	Комп. розетки	Комп. розетки	Комп. розетки	Комп. розетки	Комп. розетки

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.	№ документа	Подпись	Дата
ГИП		Соболев А.В.		20.03.2012
Провер.		Мякков А.А.		20.03.2012
Разраб.		Мякков А.А.		20.03.2012

ЭОМ-20-03.2012-СП

Административное здание г.Иваново, пл. Революции, д.6

Проект внутреннего электроснабжения административного здания

Стадия	Лист	Листов
Р	18	33

Однолинейная расчетная схема щита ЩС-11к

ООО "КС-2"